

## NOTA DE ESCLARECIMENTO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018  
EDITAL Nº 077/2018  
PROCESSO Nº 089/2018

Conforme solicitação da empresa **PRECISÃO COMERCIAL E CONTRUTORA LTDA-EPP**, com sede à Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 171, Jardim Paulistano, cidade de Sorocaba/SP, estando interessada em participar da Tomada de Preços nº 02/2018, que tem como Objeto a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais, Mão de Obra e Equipamentos necessários para a Construção de uma **PONTE DE CONCRETO E AÇO** na Estrada Rural AGD-120 no município de Agudos/sp, vimos informar e esclarecer.

Primeiramente vimos informar, que a planilha orçamentária já contempla uma profundidade mais do que satisfatória de 12,00 metros por estaca, muito suficiente para a Sondagem apresentada onde o **furo 01** encontra uma resistência muito boa a 8,00 metros de profundidade. No **furo 02** encontrou-se resistência já entre 2.00 e 3.00 metros.

**Como é sabido existem várias tipos de fundações que melhor se adaptem ao terreno em questão, podendo ser diretas ou profundas, priorizando a parte técnica e financeira simultaneamente.** A opção escolhida em conjunto com a Defesa Civil do Governo do Estado optou-se por estacas de concreto, em função da sondagem prevista e visto que já se construiu mais de 15 pontes de concreto e aço nos mesmos moldes da atual em várias área rurais do município, inclusive tanto a montante como a jusante do mesmo córrego utilizando-se do mesmo tipo de fundação.

Vale observar que as estacas metálicas de valores muito superiores em relação as de concreto tornam-se inviáveis financeiramente para a execução do Convênio ora em questão.

Vale salientar que a empresa vencedora do certame, necessariamente irá apresentar o projeto definitivo baseando-se nas diretrizes do projeto básico ou aceitar o projeto básico como definitivo.

A prefeitura não induz empresa nenhuma a erro, muito menos condiciona a mesma a participar do certame onde a mesma entende que os critérios técnicos previstos sejam insuficientes para a sua participação.

**Engº Agostinho de Barros Tendolo**  
CREA nº 060.54217-6